



**Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Чеченской Республики  
Прокуратура  
Ленинского района  
г. Грозного**

ул. Старосунженская, 29 «б» г. Грозный

Чеченская Республика, 364000

28.02.2018 № 35-7144-2018

Директору МБОУ «СОШ № 14»  
г. Грозного

Саралиевой Т.Р.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений требований  
законодательства о пожарной  
безопасности и законодательства о  
противодействии терроризму

Прокуратурой Ленинского района г. Грозного в соответствии с заданием прокуратуры республики с привлечением специалиста ОНД Ленинского района г. Грозного проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности избирательных участков для проведения выборов Президента РФ в 2018 году, в ходе которой, выявлены нарушения закона, требующие принятия мер к их устранению.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанность государства.

В силу с п.п. 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Противодействие терроризму в статье 3 Федерального закона законодателем определено как деятельность органов государственной власти и местных администраций по его предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии п.п. «а» п.2 Концепции противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется путем предупреждения (профилактики) терроризма.



Согласно ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – Правила).

Между тем, как показала проверка указанные требования МБОУ СОШ № 14 г. Грозного не соблюдаются и выражаются в следующих нарушениях:

- в нарушение п. 24 Правил руководитель не обеспечил наличие ограждений на крыше (покрытии) здания с составлением соответствующего акта испытаний;

- в нарушение п. 482 Правил пожарные щиты, расположенные на территории школы не доукомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- в нарушение п. 36 «б» Правил лестничный марш, ведущий из столовой 2-го этажа, являющийся эвакуационным путем захламлен горючими материалами.

- в нарушение п. 42 «3» Правил в подвале школы эксплуатируется временная электропроводка.

- в нарушение п. 21 Правил руководитель организации не предоставил исполнительную документацию на огнезащитную обработку.

- ручные пожарные извещатели, установлены на высоту более чем 1.5 метра от уровня пола (основание: НПБ 88-2001 п. 12.41);

- на путях эвакуации в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажей используется для покрытия пола горючий материал (линолеум) (основание СНИП 21-01-97\* п.6.25\*);

- котельная пристроена впритык к зданию школы с нарушением норм противопожарных разрывов (основание: п. 1.8\* II-35-76);

- по стенам здания школы проложена линия газопровода, ведущая к котельной (основание СНИП 42-01-2002 п.5.3.2).

Таким образом, изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что руководство МБОУ СОШ № 14 г. Грозного не обеспечивает надлежащие условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасности несовершеннолетних, в том числе избирателей, что создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, а также угрозу жизни и имуществу неопределенного круга лиц.



Выявленные нарушения законов стали возможными вследствие недобросовестного отношения к исполнению своих функциональных обязанностей ответственных лиц за указанные направления деятельности.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей ст. 192 Трудового кодекса РФ предусмотрено применение работодателем дисциплинарного взыскания.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства и недопущению их впредь.

2. Обеспечить наличие ограждений на крыше (покрытии) здания с составлением соответствующего акта испытаний;

3. Пожарные щиты, расположенные на территории школы доукомплектовать немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

4. Лестничный марш отчистить от горючих материалов, ведущий из столовой 2-го этажа, являющийся эвакуационным путем.

5. В подвале школы демонтировать временную электропроводку.

6. Ручные пожарные извещатели, установить в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 п. 12.41;

7. На путях эвакуации в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажей демонтировать горючий материал (линолеум) используемый для покрытия пола;

8. Переместить котельную в соответствии с п. 1.8\* II-35-76;

9. Демонтировать линию газопровода, ведущая к котельной по стенам здания школы;

10. Решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц МБОУ СОШ № 14 г. Грозного, виновность которых будет установлена результатами служебной проверки.

11. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района, в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор района

младший советник юстиции

Д.А. Пихуля



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
МЭРИИ г. ГРОЗНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 14»

ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ  
СОБЛЖА-ГІАЛИН МЭРИН  
МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕНТИ  
ЮКЪАРАДЕШАРАН ХЪУКМАТ  
«ЮКЪАРАДЕШАРАН №14

## П Р И К А З

от 12.03.18

№ 194

### О дисциплинарном взыскании работника.

#### П Р И К А З Ы В А Ю:

Докуеву З.В., заместителю директора по АХЧ, за допущенные нарушения исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о противодействии терроризму, объявить замечание.

Основание: служебная записка, представление прокуратуры Ленинского района г.Грозного.

Директор:  Саралиева Т.Р.



С приказом ознакомлен:  
Докуев З.В: 